

Biłgoraj, dnia 8.07.2009

Uczestnicy postępowania

Dot. Postępowania nr 1/2009

W dniu 7.07.2009 r. do siedziby zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści jak poniżej :

Pytania do SIWZ

Dotyczy: Przetargu na wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej polegających na wykonaniu fundamentów wraz z podmurówką dla 3 obiektów zwanych umownie:

1. SYNAGOGA (Muzeum Żydów Biłgorajskich)
 2. DOM SINGERA (Muzeum Singerowskie)
 3. Biłgorajskie Centrum Dialogu, Edukacji i Tolerancji między Żydami i Polakami
- Według SIWZ pkt. 1.4 zakres całości prac wynika z załączonej dokumentacji projektowej i przedmiaru robót, w związku z tym proszę o sprecyzowanie:

1. Rzuty fundamentów w projekcie różnią się wymiarami od tych które zostały zamieszczone na stronie z zamieszczonym przetargiem. Proszę określić które obowiązują
2. Proszę o sprecyzowanie klasy betonu, w opisie do projektu ławy wykonywane z betonu kl. B 10, B 15, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, natomiast w przedmiarze robót założona klasa beton B25
3. W przedmiarze robót
Synagoga (poz. 1.005, 1.006, 1.014,1.015, 1 ,
019, 1.020) Muzeum Singerowskie (poz. 1.013,
1.014)
Centrum dialogu (poz. 1.005. 1.006, 1.014, 1.015, 1.019, 1.020)

„Warstwy osączające, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm – ANALOGIA” - Zarówno w opisie do projektu jak i w przedmiarze robót nie można doszukać się w którym miejscu należy je wykonać i w jakiej ilości.

4. W przedmiarze robót brak robót dla izolacji przeciwwilgociowych ław i ścian fundamentowych

W związku z powyższym zamawiający odpowiada:

Ad. 1 Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy istnieje rozbieżność pomiędzy treścią dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia t.j. wykonania fundamentów i podmurówek a przedmiarami robót dla przedmiotu zamówienia pierwszeństwo mają zapisy zawarte w przedmiarze robót.

Ad. 2 Zamawiający informuje, że do kalkulacji ceny oferty należy przyjąć rodzaj betonu podany w przedmiarze robót tj. klasa beton B25.

Ad. 3 Miejsce wykonania warstw osączających, zagęszczanie mechaniczne wynika z przekroju fundamentów rzutu budynków i planu sytuacyjnego. Roboty te dotyczą zasypania przestrzeni wewnątrz obrysu fundamentu oraz zewnętrznego terenu przy budynku. Ilości są podane w zmodyfikowanych przedmiarach robót zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego.

Ad. 4 Zamawiający nie przewiduje robót polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ław i ścian fundamentowych.